



記：
 1. 駆動水は0.7MPa以上で運用する事。
 2. 有圧水利（消火栓、中継水）で放射する場合は連成計指度を0.3MPa以下にする事。

10	キャップ	1	A5056	
9	駆動水開閉コック	1	C3771他	600型Z1/2"
8	駆動水ホース	1	合成ゴム	φ15×1m
7	ピックアップチューブ	1	A5056	
6	逆止ボール	1	樹脂	
5	メタリングコック	1	A5056	
4	中継口接続用継手	1	A5056	65ねじ継×65差し継
3	混合比調整ダイヤル	1	A5056	
2	ポンププロポーション	1	AC7A	
1	放口接続用継手	1	A5056	65差継×65ねじ継
品番	部品名	個数	材質	備考

東京サイレン(株)		名	媒介タイプ
業	尺	称	簡易ポンププロポーション
番	寸		
製	法	図	OW-0806 ◀▶
因	規	番	
佐	格		
藤	格		
	印		
	日		
	付		
	係		

◀▶	寸法、継手型変更	2008/08/29	佐藤
	改定事項	日付	係